



**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул.им. У.Садаева,13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу «город Грозный»**

(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры,2 E-mail: ond-grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 250/1/190**

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  
г. Грозного

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

Магомедова И.Б.

№ 250

**ОНД и ПР**

**по городскому округу «город Грозный»**

(наименование органа ГПН)

от « 09 » сентября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 15 » сентября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 15 » сентября 2021 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

лейтенантом внутренней службы Эльгукаевым Шамилем Алихановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «СОШ 13» г. Грозного по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова 133б

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором – Хамидовым Хамзатом Ясаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в про-  
верке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-  
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности.	Основание: ППП-1479 в РФ - п.36	До 03.03.2022 г.	
2	План - схемы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТу Р 12.2.143-2009.	Основание: п. 5 ППП в РФ - 1479	До 03.03.2022 г.	
3	Здание не оборудовано молниезащитой.	(Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003)	До 03.03.2022 г.	
4	Отсутствует журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Основание п. 60 ППП в РФ-1479	До 03.03.2022 г.	
5	Не проводятся проверки работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п. 48 ППП в РФ-1479	До 03.03.2022 г.	
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п. 17 пп. б) ППП в РФ-1479.	До 03.03.2022 г.	
7	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожаротушения).	Основание: ППП-1479 п. 54	До 03.03.2022 г.	
8	В подвале здания школы введется складирование горючих веществ и материалов.	Основание: ППП в РФ-1479 п.16 пп. «б»	До 03.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **марта 2022 г.**

Инспектор ОНД и ПР  
по городскому округу «город Грозный»  
Эльгукаев Шамиль Алиханович.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» сентября 2021г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получила:

  
(подпись)

Директор – Хамидов Х.Я.  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» сентября 2021г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25