



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городскому округу «город Грозный»)

проспект Культуры, 2, г. Грозный, 364068
E-mail: ond-grozny@mail.ru

16.09.2021 № 746/А-5
На № _____ от _____

МБОУ «СОШ 13» г. Грозного
по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова 1336
адрес места жительства или нахождения

Хамидову Х.Я.

СОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«07» сентября 2021 г.

ОНД и ПР по городскому округу
«город Грозный»

место рассмотрения (город, район)

Мною, инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Эльгукаевым Шамилем
Алихановичем

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении протокола об административном правонарушении № 316 от
16.09.2021 г. возбуждённого

Инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Эльгукаевым Шамилем
Алихановичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Директора

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Хамидова Хамзата Ясаевича

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

15.09.2021 г., в 13 часов 00 минут в МБОУ «СОШ» г. Грозного

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)
расположенной по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова 1336

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной
безопасности,

а именно:

1	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности. Основание: ППР-1479 в РФ - п.36
2	План - схемы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТу Р 12.2.143-2009. Основание: п. 5 ППР в РФ - 1479
3	Здание не оборудовано молниезащитой. (Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003)
4	Отсутствует журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Основание: п. 60 ППР в РФ- 1479
5	Не проводятся проверки работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал

	эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 48 ППР в РФ-1479
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 17 пп. б) ППР в РФ-1479.
7	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожаротушения). Основание: ППР-1479 п. 54
8	В подвале здания школы введется складирование горючих веществ и материалов. Основание: ППР в РФ-1479 п.16 пп. «б»

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

г. Грозный, пр. Культуры, 2 ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Эльгукаев Ш.А.

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил 17.09.2021г. Хамидов Х.Я.

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма