



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городскому округу «город Грозный»)**

проспект Культуры, 2, г. Грозный, 364068  
E-mail: ond-grozny@mail.ru

16.09.2021 № 746/4-5  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

СОМ  
МБОУ «СОШ 13» г. Грозного  
по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова 1336  
адрес места жительства или нахождения

Хамидову Х.Я.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«07» сентября 2021 г.

ОНД и ПР по городскому округу  
«город Грозный»

место рассмотрения (город, район)

Мною, инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Эльгукаевым Шамилем  
Алихановичем

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении протокола об административном правонарушении № 316 от  
16.09.2021 г. возбуждённого

Инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Эльгукаевым Шамилем  
Алихановичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбуждившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Директора

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Хамидова Хамзата Ясаевича

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

15.09.2021 г., в 13 часов 00 минут в МБОУ «СОШ» г. Грозного

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)  
расположенной по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова 1336

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной  
безопасности,

а именно:

1	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности. Основание: ППР-1479 в РФ - п.36
2	План - схемы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТу Р 12.2.143-2009. Основание: п. 5 ППР в РФ - 1479
3	Здание не оборудовано молниезащитой. (Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003)
4	Отсутствует журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Основание: п. 60 ППР в РФ- 1479
5	Не проводятся проверки работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал

	эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 48 ППР в РФ-1479
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 17 пп. б) ППР в РФ-1479.
7	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожаротушения). Основание: ППР-1479 п. 54
8	В подвале здании школы введется складирование горючих веществ и материалов. Основание: ППР в РФ-1479 п.16 пп. «б»

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

г. Грозный, пр. Культуры, 2 ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Эльгукаев Ш.А.

должность, фамилия, инициалы лица



Настоящее представление получил 17.09.2021г. Хамидов Х.Я.

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма



**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул.им. У.Садаева,13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу «город Грозный»**

(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры,2 E-mail: ond-grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 250/1/190

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  
г. Грозного**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»  
Магомедова И.Б.

№ 250

**ОНД и ПР**

**по городскому округу «город Грозный»**

(наименование органа ГПН)

от « 09 » сентября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 15 » сентября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 15 » сентября 2021 г.

проведена проверка

**Инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»**

**лейтенантом внутренней службы Эльгукаевым Шамилем Алихановичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**МБДОУ «СОШ 13» г. Грозного по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова 1336**

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **Директором – Хамидовым Хамзатом Ясаевичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в про-  
верке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности.	Основание: ППП-1479 в РФ - п.36	До 03.03.2022 г.	
2	План - схемы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТу Р 12.2.143-2009.	Основание: п. 5 ППП в РФ - 1479	До 03.03.2022 г.	
3	Здание не оборудовано молниезащитой.	(Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003)	До 03.03.2022 г.	
4	Отсутствует журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Основание п. 60 ППП в РФ-1479	До 03.03.2022 г.	
5	Не проводятся проверки работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п. 48 ППП в РФ-1479	До 03.03.2022 г.	
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п. 17 пп. б) ППП в РФ-1479.	До 03.03.2022 г.	
7	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожаротушения).	Основание: ППП-1479 п. 54	До 03.03.2022 г.	
8	В подвале здания школы введется складирование горючих веществ и материалов.	Основание: ППП в РФ-1479 п.16 пп. «б»	До 03.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **марта 2022 г.**

Инспектор ОНД и ПР  
по городскому округу «город Грозный»  
Эльгукаев Шамиль Алиханович.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» сентября 2021г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

Директор – Хамидов Х.Я.  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» сентября 2021г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный, ул.им. У.Садаева,13 т. 8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41  
E-mail: und\_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу «город Грозный»

(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры,2 E-mail: ond-grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317**

по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«17» сентября 2021г.

(дата рассмотрения дела)

г. Грозный

(место рассмотрения дела)

Я, Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Лейтенант внутренней службы  
Эльгукаев Шамиль Алиханович

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 316 от  
16.09.2021г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Хамидов Хамзат Ясаевич

Дата и место рождения 02.12.1956. Карагандинская область

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел.с.Алерой ул. Толстого 67 (8928)780-  
49-74

Фактически проживающий(ая), тел.: г. Грозный, ул. Рассветная, д. 6<sup>а</sup> 8 (933) 777-70-91

Документ, удостоверяющий личность паспорт РФ 96 00 259989 выдан Курчалоевским РОВД 12.08.2002

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась

Работающий (ая)/служащий(ая)

МБОУ «СОШ 13» г. Грозного по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова 1336 8(928) 780-49-74

(наименование и адрес организации, телефон)

«15» сентября 2021г., в 13 час., 00 мин., при проведении плановой, выездной проверки

за соблюдением законодательства пожарной безопасности, на территории, в здании и в помещениях

МБОУ «СОШ 13» г. Грозного по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова 1336

допустил нарушения пожарной безопасности:

1	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности. Основание: ППР-1479 в РФ - п.36
2	План - схемы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТу Р 12.2.143-2009. Основание: п. 5 ППР в РФ - 1479
3	Здание не оборудовано молниезащитой. (Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003)
4	Отсутствует журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Основание: п. 60 ППР в РФ- 1479
5	Не проводятся проверки работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 48 ППР в РФ-1479

