АКТ №1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№13» г. Грозного

(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

Почтовый адрес: 364042, **Байсангуровский район, г. Грозный, ул. Сайханова зд. 133б**
Тел: 89287804974; E-mail: groznysosh13@mail.ru

Фактический адрес: 364042, **Байсангуровский район, г. Грозный, ул. Сайханова зд. 133б**
Тел: 89287804974; E-mail: groznysosh13@mail.ru

Ведомственная принадлежность: **Министерство образования РФ**

Форма собственности объекта: **муниципальная**

Вид деятельности: **образовательная**

Размещение объекта: **1 здание трехэтажное, год постройки – 2019 год**

Объём предоставляемых услуг: **580 детей, 50 сотрудников.**

1. Территория объекта

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	**4**	5	6
	Вход на территорию:	К	**наличие**	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	**Не менее 90 см**	1. Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 4,1м; 2. Калитка: ширина – 1,2 м	Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		**-**	нет	Требуется установка
	Автостоянка посетителей		**-**	нет	
	Расстояние до входа в здание	К,О	**Не более 50 м**	45 м	
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	**Не менее 10%**	15%	**Не менее 10%** с установкой дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Размер места со специальным знаком	К	**380х800см**	Место имеется, знака нет	Установка дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К, О К,О,Г О	**Не менее 180 см** **Наличие** **Наличие** **Наличие**	400 м имеется им еет ся	
	Открытая лестница: - высота подъёма ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная - полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О, С О,С С С	**Не более 12 см** **Не менее 40 см** **85-90 см** **80 см** **Наличие** **Наличие**	12 м 30 см 85 см - нет нет нет	

	Пандус: - высота подъёма - уклон	К,О К К,О	**НД-не более 1:10** **0,8 м** **НД-не более 1/12**	1:0 0,8 м 1/12	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	**70 см** **85-95 см**	Нет 85 см	

Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	**110 см**	

	Габариты площадки: ширина их глубина	К	**не менее 220х220 см**	**870х 480см**	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	**наличие**	**имеется**	
	Нескользкое покрытие	К,О,С	**наличие**	**имеется**	
	Навес	К,О,С	**наличие**	**имеется**	
Лестница наружная					
	Нескользкое покрытие	О,С,Г	**наличие**	**имеется**	
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	**60 см**	**нет**	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	**наличие**	**нет**	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	**наличие** **85-95 см** **не менее 30 см**	**Имеется** **85 см** **имеется**	
Пандус наружный					
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	**150 см**	
	Уклон	К	**И/1 – не более 1/12**	**1/12**	
	Высота одного подъёма	К	**не более 80 см**	**50 см**	
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	**Не менее 150х150 см** **Не менее 150х150 см**	**15х150**	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием	К О К,О	**70 см** **85-90 см** **не менее 30см**	**85 см**	
	Нескользкое покрытие	К,О	**наличие**	**имеется**	
Тамбур					

	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	**не менее 90 см**	**600 х 245см**	
	Двери распашные (Р),			распашные	
	автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	**не менее 90 см** **не более 2,5см**		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	**Не менее 120 см**	Да 160 см	
	Разворотные площадки	К	**Не менее 150Х150см**	Да 160х160	

	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О К	**Не менее 1 ед .на этаж** **не менее 1 ед. на этаж**	1 ед. да 1 ед.	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	**Не более 10см**	-	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60см**	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	**Наличие**	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	**Наличие** **85-90см** **Не менее 30 см**	нет нет нет	
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60см**	нет	
	Контрастная окраска крайних ступней	С	**Наличие**	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	**Наличие** **85-90см** **Не менее 30 см**	нет нет нет	
Лестница № 3 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60см**	нет	
	Контрастная окраска крайних ступней	С	**Наличие**	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	**Наличие** **85-90см** **Не менее 30 см**	нет нет нет	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)					
	Кабина: - габариты (глубина х ширина) - ширина дверного проема - поручни	 К К О	 **Не менее 140х110см** **не менее 80 см** **наличие**	нет	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	**Наличие**	нет	
	Знак доступности	К,С	**Наличие**	нет	
Пандус (не имеется)					
	Ширина марша	К	**Не менее 100см**	нет	
	Уклон	К	**И/1 – не более 1/12**	нет	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	**Не менее 150х150**	нет	
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	**Наличие 70см** **85-90см** **не менее 10см**	нет	

	Пандус переносной	К	**наличие**	нет	
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	**наличие**	нет	
	Эскалатор	О	**наличие**	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды колясочники, о – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативы являются рекомендательными .

3.При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4.К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Высота рабочей поверхности	К	**80-110 см**	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	**не менее 90х150 см**	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

	Обслуживание в кабинетах			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина проема двери в свету	К,О	**не менее 90 см**	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	**не менее 120 см**	да	
	Зона для кресла - коляски	К	**не менее 150х150**	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	**60х80 см**	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина полосы движения	К,О	**не менее 120 см**	да	
	Высота оборудования (ученической парты)	К	**80-110 см**	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина х глубина	К	**не менее 160х180 см**	нет	
	Место для сидения	О	**наличие**	да	

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	**наличие**	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Доля мест для колясочников	К	**не менее 2%**	нет	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	**не менее 120 см**	нет	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	**не менее 1 шт**	нет	

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды –колясочники, о – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе норматив. остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	**наличие**	нет	Требуется установка
	Ширина дверного проема	К	**не менее 90 см**	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	**30 см**	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) – высота раковины – опорный поручень	 К КО 	 **не менее 130-85 см** **75 -85** **наличие**	 нет да нет	
	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	 К,О К К К,О К О	 **не менее 1 ед.** **не менее 90 см** **не менее 100 х165** **наличие** **не менее 40х130 см** **наличие**	 1 ед. Да 150х150 нет нет нет	

	Знак доступности кабины	К,О	**наличие**	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	**30 см**	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	**наличие**	да	
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	 К,С,Г С С	**наличие** **не более 160 см** **не менее 7,5 см** **наличие**	да 120 см (С) нет нет	
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	**наличие** **не более 200 см** **не менее 7, 5 см** **наличие**	Нет Нет нет нет	

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С С С С	**наличие** **60-110 см** **наличие** **наличие** **наличие** **наличие**	нет нет нет нет нет нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	**не менее одной шт.**	нет	
	Телефоны с усилителем	С ,Г	**не менее одной шт.**	нет	
	звука и увеличенными тактильными клавишами				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	**наличие**	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	**наличие**	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	**наличие**	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	**наличие**	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	**наличие**	нет	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести благоустройство на территории, установить информационный щит;

на входной группе рельефную полосу перед лестничным маршем;

на путях передвижения маркировку первых и последних ступеней;

в санитарных помещениях реконструкция кабин

по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Председатель комиссии: Директор Х.Я. Хамидов _____

Члены комиссии:

Заместитель директора по УР М.С. Эскиева _____

Председатель профсоюзной организации Дж. М. Карагишиева _____

Специалист по ОТ Э.Д. Килоев _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1F4F16172FD811F0A882C2650D9F18C4
Владелец: Хамидов Хамзат Ясаевич
Действителен: с 01.10.2026 до 25.12.2027