582739 886302

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения закона

г. Грозный «26» сентября 2026 года

Прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере установлены факты, которые создают условия для совершения МБОУ «СОШ № 13 г. Грозный» (далее – Учреждение) противоправных деяний.

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 190-ФЗ, определено, что готовность к отопительному периоду должна быть обеспечена потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии, обязаны на постоянной основе: обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения; обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии; обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (часть 6 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ).

В силу пункта 2 части 2 статьи 4 Федерального закона № 190-ФЗ приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 утвержден Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок).

Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в пп. 1.3 п. 1 Порядка, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании.

Для проведения оценки обеспечения готовности в срок до 15 августа создаются комиссии (п. 3-4 Порядка).

Пунктами 10 и 13 установлено, что результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

Прокуратура Байсангуровского района г. Грозного
Предост.-20960004-40-26/-20960004

Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября для лиц, являющимися потребителями тепловой энергии (п. 15 Порядка).

Отсутствие паспорта готовности образовательного учреждения к осеннезимнему сезону, содержащего, в том числе сведения об исправности системы отопления и газопотребляющего оборудования, создает предпосылки к срыву образовательного процесса в отопительный период.

Согласно пункту 124.17. правил организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, техническое состояние тепловой сети потребителя, по которой осуществляется поставка (передача) тепловой энергии (мощности), считается надлежащим при соблюдении одновременно следующих условий:

- наличие у потребителя паспорта готовности к отопительному периоду, выданного на соответствующий отопительный период;

- наличие акта проведения испытаний трубопроводов на прочность и плотность, подтверждающего удовлетворительные результаты испытаний на участке тепловой сети потребителя между точкой поставки и точкой учета.

Статьей 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) закреплено, что промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

В соответствии с пп. «б» п. 2 Приложения № 1 Федерального закона № 116-ФЗ к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля, в том числе воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.

Проведенным анализом установлено, что вопреки требованиям вышеперечисленных законов должностными лицами Учреждения не приняты меры по составлению паспорта готовности к отопительному периоду.

Эксплуатация в образовательном учреждении, являющимся объектом общественного назначения, опасного производственного объекта, без составления паспорта готовности к отопительному периоду, влечет за собою угрозу причинения вреда жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

Между тем Учреждением по состоянию на 08.09.2026 не приняты меры по подготовке паспорта готовности к отопительному периоду.

Опрошенный в ходе прокурорской проверки директор Учреждения пояснил, что не знал до вызова в прокуратуру района о том, что Учреждением не начата работа по подготовке паспорта готовности к отопительному периоду. Вследствие

ненадлежащего исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, а также отсутствия контроля за их деятельностью.

Эксплуатация в образовательном учреждении, являющимся объектом общественного назначения, опасного производственного объекта, без составления паспорта готовности к отопительному периоду, влечет за собою угрозу причинения вреда жизни и здоровья неограниченного круга лиц, в том числе обучающихся.

Таким образом, изложенные обстоятельства содержат достаточные основания для вывода о том, что Учреждением может быть допущено нарушение п. 9 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» выражающееся несвоевременной подготовке паспорта готовности к отопительному периоду.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22 и ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Директора МБОУ «СОШ № 13 г. Грозный» Хамидова Хамзата Ясаевича, 02.12.1956 года рождения, зарегистрированного по адресу: ЧР, с. Аллерой, ул. Толстого, дом 67, о недопустимости нарушения п. 9 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Разъясняю (предупреждаю), что совершение противоправных действий, выражающихся в несвоевременном проведении работ по подготовке здания Учреждения к отопительному сезону создает предпосылки к срыву образовательного процесса в отопительный период, а после объявления предостережения, в том числе и административную по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

Исполняющий обязанности
прокурора района

юрист 1 класса А.А. Эльтемиров

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование вышестоящему прокурору или в судебном порядке разъяснены.

_____/_____/
(подпись лица, которому объявлено предостережение)

Ясуев И.Р., тел. 8-928-781-44-33